


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Остек-Электро»

  
Е.А. Мордкович

«31» января 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

(в части раздела 13 «Методика поверки»)

Технический директор  
ООО «ИЦРМ»

  
М. С. Казаков

«31» января 2017 г.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МОНТАЖА  
«УЛЕЙ»

Руководство по эксплуатации  
ЛДПА.411713.000 РЭ

Инов. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

2017 г.

## Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....	5
3 СОСТАВ .....	10
4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА .....	13
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ .....	18
6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....	19
7 МАРКИРОВКА .....	20
8 УПАКОВКА .....	22
9 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	23
10 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ .....	24
11 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	27
12 ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	29
13 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .....	30
14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	52
15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	53
16 ХРАНЕНИЕ .....	57
17 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Порядок включения и выключения системы .....	59
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Ссылочные нормативно-технические документы .....	60
Приложение В (справочное) .....	60
Перечень сокращений и обозначений .....	60

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	

ЛДПА.411713.000 РЭ

Настоящий документ предназначен для использования в качестве руководства по эксплуатации систем проводного монтажа типа «УЛЕЙ» (далее - система) ЛДПА.411713.XXX\*, предназначенных для измерения и контроля сопротивления постоянному току, электрической ёмкости, сопротивления изоляции электрических цепей, проверки диэлектрической прочности изоляции электрических цепей на постоянном и переменном токе.

\*XXX – серийный номер конкретной системы

Руководство по эксплуатации является обязательным документом для лиц, эксплуатирующих систему.

На систему с оговоренными в договоре (контракте) на поставку составом и количеством точек подключения к контролируемому объекту допускается выпускать руководства по эксплуатации, содержащие дополнения и уточнения настоящего Руководства по эксплуатации.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
<b>ЛДПА.411713.000 РЭ</b>										3

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Системы предназначены для измерения и контроля сопротивления постоянному току, электрической ёмкости, сопротивления изоляции электрических цепей и проверки электрической прочности изоляции электрических цепей при постоянном и переменном напряжении.

Системы используются на предприятиях, производящих и эксплуатирующих электронные и электротехнические объекты, в качестве технологических систем контроля и сдачи готовой продукции для проведения электрических испытаний объектов контроля (далее: ОК).

Примечание – Допускается использование в системе дополнительных функциональных модулей, свойства которых не влияют на метрологические характеристики системы в целом.

Изнв. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Изнв. N дубл.	Подп. и дата

Изнв. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Изнв. N дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 2.1 Общие сведения

2.1.1 Число измерительных каналов системы (технические характеристики, число точек, подсоединяемых к ОК) определяется договором (контрактом) на поставку каждой конкретной системы.

2.1.2 Время подготовки системы к работе не более 15 минут, из них 10 минут занимает время прогрева.

2.1.3 Система обеспечивает непрерывный режим работы в течение 22 часов с последующим перерывом не менее 2 часов.

2.1.4 Питание системы осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением  $115В \pm 15\%$  или  $220В \pm 10\%$  частотой  $50 \pm 0,5Гц$ .

2.1.5 Мощность, потребляемая системой по сети питания, не более 40 ВА в режиме ожидания и не более 600 ВА в режиме работы.

2.1.6 Электробезопасность системы соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007-75.

2.1.7 Габаритные размеры и масса системы не более указанных в сборочных чертежах и ТУ, выпускаемых на каждую конкретную систему.

### 2.2 Основные режимы

2.2.1 Система реализует два типа проверки:

- по заранее подготовленной программе;
- в ручном режиме.

Подготовленная программа представляет собой файл, содержащий код последовательности команд. Все файлы объединяются в проект проверки, структура которого описана в СПО "СОТА" Руководство оператора ЛДПА.410179.002.

В ручном режиме необходимо лишь выбрать тип и параметры проверки, а также точки, к которым подключен ОК.

2.2.2 В обоих режимах доступны команды измерения сопротивления изоляции электрических цепей и проверки электрической прочности изоляции электрических цепей при постоянном и переменном напряжении между:

- парой точек;
- опорной группы точек и другой группы точек;
- опорной группы точек и всех точек системы.

Проверка целостности цепей осуществляется как по описанным точкам, так и с помощью пробника, присоединенного к системе и входящего в ее состав.

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					5

2.2.3 Подготовка программы проверки системой может быть подготовлена двумя способами:

- вручную, используя инструменты по настройке и внесению команд.
- автоматически по образцу.

2.2.4 В программах командам проверки системой в обязательном порядке предшествуют команды параметров проверки. В данных командах задаются минимальные и максимальные значения измеряемой величины, значения тока, напряжения и времени этапов измерений.

В ручном режиме параметры задаются оператором непосредственно в выбранном типе проверки.

2.2.5 Полный перечень доступных команд с типовыми примерами кода описан в файле СПО "СОТА" Руководство оператора ЛДПА.410179.002.

2.2.6 Результаты выполнения программ проверки могут регистрироваться и сохраняться в протоколе испытаний с указанием заданных параметров, данных системы, времени и даты испытаний, имени оператора, а также любых других пользовательских данных, описанных и обработанных в программе. Протокол испытаний запоминается в виде файла приложений MS Word, Excel или Adobe PDF и может быть выведен на экран монитора ПЭВМ, принтер или записан на носитель информации.

2.2.7 Измерение и проверка значения сопротивления постоянному току могут выполняться по двухпроводной или по четырехпроводной схеме (методу Кельвина). Вид схемы задается пользователем при написании программы проверки или в непосредственно в ручном режиме.

Для реализации четырехпроводной схемы измерений и проверки значения сопротивления постоянному току используется четыре точки системы, взаимное расположение которых выполняется исходя из следующих правил:

- каждый из двух полюсов ОК коммутируется парой ближайших точек системы, нечетный из которых должен быть младшим по адресу;
- в командах описываются лишь нечетные точки;
- нечетные точки являются "токовыми". Четные, не описываемые в программе проверки, являются "потенциальными".

Основные технические и метрологические характеристики.

2.2.8 Системы обеспечивают технические и метрологические характеристики, указанные в Таблице 2.1:

Таблица 2.1- Технические и метрологические характеристики системы.

Характеристика	Значение
Диапазоны воспроизведений напряжения постоянного тока, В:	
- без подключения DXS	от 0,1 до 20 от 20 до 2120
- с подключением DXS	от 100 до 6000

Инд. N подп.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инд. N дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	<b>ЛДПА.411713.000 РЭ</b>	Лист
						6



Продолжение таблицы 2.1

Характеристика	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрической емкости, %: – для систем, содержащих не более 4352 каналов – для систем, содержащих более 4352 каналов	±10 ±15
Диапазоны установки времени выдержки испытательного напряжения, с: – без подключения DXS – с подключением DXS	от 0,01 до 99 от 1 до 999
Шаг установки времени выдержки испытательного напряжения, с	0,001
Потребляемая мощность, В·А, не более: – в режиме ожидания – в режиме работы	40 600
Напряжение питания от сети переменного напряжения в диапазоне частот от 47 до 64 Гц, В	220±22
Габаритные размеры (длина×глубина×высота), мм, не более: – для модуля «А» – для модуля «В» – для модуля «С»	570×680×370 437×485×265 520×800×1800
Масса, кг, не более: – для модуля «А» – для модуля «В» – для модуля «С»	55 21 120
Рабочие условия: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха при температуре +31 °С, не более, %	от 0 до +45 90
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	20 000

Диапазон измерений определяется типом установленного коммутационного модуля (см. Таблицу 3.1).

Примечание - Указанные в Таблице 2.1 значения гарантируются в измерительном модуле системы. При подключении дополнительной оснастки (переходной панели, калиброванных проводов, зажимов и пр.) необходимо учитывать влияние этой оснастки на метрологические характеристики системы в целом.

Инд. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Подп. и дата
Инд. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



2.2.9 При значениях выше 1 ГОм измерение сопротивления изоляции существенно затрудняется из-за влияния влажности, типа подключения и используемых коммутационных модулей, поэтому для повышения достоверности измерений необходимо придерживаться условий использования установки, указанных в технических характеристиках.

2.2.10 Система должна эксплуатироваться в помещении в горизонтальном положении. Некоторые (настольные или мобильные) модификации могут быть установлены на бок при наличии соответствующих ножек или упоров.

2.2.11 Допускается хранение системы при температуре в диапазоне  $(-10 \div +60) ^\circ\text{C}$ .

2.2.12 Указанные погрешности измерений гарантируются при относительной влажности менее  $65 \pm 15\%$ .

2.2.13 Система может эксплуатироваться на высоте до 2000 м над уровнем моря ( $79501,4 \text{ Па} = 596,3 \text{ мм рт. ст.}$ ).

2.2.14 Пределы проверки значения сопротивления электрической изоляции цепей приведены в Таблице 2.2:

Таблица 2.2: Пределы проверки значения сопротивления электрической изоляции цепей.

Напряжение, В	Сопротивление изоляции, МОм			
	300 МОм	1000 МОм	2000 МОм	5000 МОм
2120	V	V	V	V
1000	V	V		
500	V	V		
100	V			

2.2.15 Пределы измерения сопротивления цепей приведены в Таблице 2.3:

Таблица 2.3- Пределы проверки значения измерения сопротивления цепей.

Сопротивление	Ток					
	10 мА	100 мА	250 мА	500 мА	1 А	2 А
1 МОм ÷ 10 МОм					V	V
10 МОм ÷ 100 МОм		V	V	V	V	V
100 МОм ÷ 1 Ом	V	V	V	V	V	V
1 Ом ÷ 2 кОм	V	V	V	V	V	V

Инд. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Подп. и дата
Инд. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

### 3 СОСТАВ

3.1 В состав каждой системы входят следующие основные составные части:

- 1) Модули следующих типов:
  - Интерфейсный модуль, отвечающий за управление другими модулями системы, а также обмена данными с ПЭВМ и другими внешними приборами, подключаемыми к системе.
  - Низковольтный модуль, обеспечивающий измерения и генерацию на напряжении постоянного тока до 20 В и до 2А соответственно. Данный модуль обеспечивает проверку целостности электрических цепей, измерение сопротивления от 10 мОм до 10 МОм с погрешностями, указанными в Таблице 2.1, измерение электрической ёмкости, проверку диодов, подачу на точку напряжения постоянного тока до 20В и от 10 мА до 2А соответственно.
  - Коммутационный модуль, выполняющий роль коммутатора, обеспечивающего подключение внешних проверяемых цепей к измерительным входам измерителя. Номенклатура и характеристики коммутационных модулей перечислены в пункте 3.3.
- 2) Несущая конструкция в виде крейта;
- 3) Пробник, который подключается к системе с помощью специально установленного разъема. Длина кабеля пробника оговаривается в договоре на поставку. Пробник применяется при определении точек системы, проверки целостности цепей ОК или оснастки;
- 4) Программные продукты;
- 5) Разъем для подключения цепи защиты;
- 6) Комплект эксплуатационной документации (ЭД).

3.2 Дополнительно в комплект системы могут входить:

- 1) Модули следующих типов:
  - Высоковольтный модуль напряжения постоянного тока с выходным напряжением постоянного тока до 2121 В и до 10 мА соответственно. Обеспечивает измерение сопротивления электрической изоляции цепей с погрешностями, указанными в Таблице 2.1, испытание диэлектрической прочности изоляции цепей на постоянном напряжении, а также проверку стабилитронов при напряжении постоянного тока до 100 В.
  - Высоковольтный модуль напряжения переменного тока, рассчитан на подачу напряжения переменного тока до 1500 В 10 мА.
- 2) Оборудование для подключения внешних измерительных приборов, рассчитанных на напряжения до 6 кВ постоянного тока и до 5 кВ переменного тока.
- 3) Оборудование для подключения внешних источников электропитания для функциональной проверки реле и различных блоков.
- 4) Калибровочный набор для проведения автоматической калибровки низковольтного и высоковольтных измерительных модулей.

Примечания:

- 1) Высоковольтный модуль напряжения переменного тока может быть установлен только при наличии высоковольтного модуля напряжения постоянного тока.

Инов. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инов. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

- 2) Для высоковольтных модулей необходима установка высоковольтных трансформаторов. Трансформаторы устанавливаются внутри крейта и подключаются к высоковольтным модулям.
- 3) В состав системы могут входить внешние приборы для расширения функциональных возможностей, такие как микроомметры, мегаомметры, пробойные установки,

LCR-метры, блоки питания и т.д. Документация на внешние приборы в составе системы регламентируется условиями договора (контракта) на поставку.

Внешние приборы не влияют на метрологические характеристики системы в целом.

3.3 Номенклатура коммутационных модулей перечислена в Таблице 3.1:

Таблица 3.1- Номенклатура коммутационных модулей.

Артикул	Децимальный номер	Технические характеристики				
		Напряжение, В		Максимальный ток, А	Сопротивление, ГОм	Количество точек
		Постоянного тока	Переменного тока			
M128A5	ЛДПА.687284.003	500	350	2	До 1	128
M128A10	ЛДПА.687284.004	1000	750	2	До 1	128
M64A20	ЛДПА.687284.005	2000	1500	2	До 5	64
M22A20	ЛДПА.687284.006	2000	1500	10	До 5	22
M32A30	ЛДПА.687284.007	3000	2000	2	До 5	32
M24A42	ЛДПА.687284.008	4200	3000	2	До 5	24
M8A55	ЛДПА.687284.009	5500	4000	2	До 5*	8
S22A20	ЛДПА.687284.010	2000	1500	10		22
S32A20	ЛДПА.687284.011	2000	1500	3		32
MS32A15	ЛДПА.687284.012	1500	1000	2	До 1	32

\*В зависимости от подключаемого внешнего устройства может быть до 200 ГОм.

Примечания: Коммутационные модули делятся в зависимости от своего назначения:

- Серия М обеспечивает проведение измерений через точки коммутационного модуля;
- Серия S обеспечивает подачу внешнего питания через точки коммутационного модуля;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- Серия MS обеспечивает проведение измерений и/или подачу внешнего питания через точки коммутационного модуля.

3.4 Состав системы определяется договором (контрактом) на поставку каждой конкретной системы.

3.5 Допускается поставка системы без ПЭВМ. В этом случае ПЭВМ с операционной системой Windows XP/7 (32/64 bit) обеспечиваются самим заказчиком. Необходимость поставки ПЭВМ и операционной системы Windows XP/7 (32/64 bit) указывается в договоре (контракте) на поставку системы.

3.6 Комплектность системы указана в формуляре на поставку ЛДПА.411713.000ФО типа «УЛЕЙ».

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата



## 4.2 Структура системы.

4.2.1 Основной структурной единицей, в зависимости от состава системы, является крейт.

4.2.2 Управление работой системы осуществляет ПЭВМ, которая связана с системой по интерфейсу Ethernet.

В управляющей ПЭВМ установлено программное обеспечение, входящее в состав системы.

4.2.3 При обращении программного обеспечения системы к изделию, каждый крейт отображается как “Крейт N (Адрес N-1)”, где  $N > 0$  – порядковый номер крейта, N-1 – адрес крейта во внутренней системе нумерации системы.

Для ведущего крейта  $N=1$ .

4.2.4 Модули могут устанавливаться в слоты произвольным образом, но для удобства монтажа соединений и выходов коммутационных каналов низковольтный измерительный модуль устанавливается при наличии высоковольтных измерительных модулей в 17 слот или - при отсутствии высоковольтных измерительных модулей - в 18 слот. Высоковольтные измерительные модули, как правило, устанавливаются в 18 слот из-за удобной подводки внутренних соединительных кабелей.

4.2.5 Интерфейсный модуль установлен в слот 0, не отображаемый в программном обеспечении системы. Слот 0 и не предназначен для установки других типов модулей.

4.2.6 Структура системы крейтов и состав модулей каждого крейта определяется программным обеспечением системы автоматически. При первом обращении к данной конфигурации системы крейтов программное обеспечение запрашивает оператора присвоить наименования крейтам данной конфигурации.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ЛДПА.411713.000 РЭ	Лист
											14

### 4.3 Работа

4.3.1 Системы реализуют режимы работы под управлением СПО "СОТА" (см. СПО "СОТА", Руководство оператора - ЛДПА.410179.002).

Примечание – Для реализации режимов работы системы с использованием дополнительных функциональных модулей, свойства которых не влияют на метрологические характеристики системы в целом, а также для расширения вычислительно-информационных возможностей допускается использование специализированных программ.

4.3.2 Режимы работы системы, значения параметров, нормы измеряемых величин и погрешностей измерений задаются пользователем в зависимости от свойств проверяемых цепей контролируемого объекта.

На каждый объект контроля (ОК), программа корректируется администратором (см. СПО "СОТА", Руководство оператора - ЛДПА.410179.002).

4.3.3 Электрические цепи, подлежащие проверке, должны быть подключены к системе.

4.3.4 Каждый канал системы, в зависимости от режима работы, может находиться в одном из следующих состояний:

- Отключен от цепей контролируемого объекта;
- Выход напряжения постоянного тока;
- Выход напряжения переменного тока;
- Вход постоянного тока;
- Вход напряжения постоянного тока.

4.3.5 В режиме измерений сопротивления постоянному току значение сопротивления измеряется путем пропускания через измеряемое сопротивление тока определённой величины и измерения на нем значения падения напряжения.

4.3.6 В режиме измерений сопротивления изоляции постоянному току значение сопротивления измеряется путем приложения к выбранному участку изоляции стабильного напряжения постоянного тока определённой величины и измерения тока, протекающего через изоляцию на выбранном участке.

Примечание - Команды измерения сопротивления изоляции и испытания на пробой содержат в себе предварительную проверку на короткое замыкание испытуемых цепей. При обнаружении короткого замыкания высокое напряжение на данные цепи не подается.

4.3.7 В режиме проверки ОК по программе результаты испытаний отображаются на экране ПЭВМ, а также могут автоматически заноситься в Протокол испытаний и распечатываться на принтере.

Протокол испытаний записывается на жесткий диск ПЭВМ в текстовой форме в форматах .RTF, .PDF и .XLS и может быть перенесен на другой носитель информации.

Ив. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					15

#### 4.4 Процедуры исполнения основных рабочих режимов

##### 4.4.1 Общие сведения

Процедуры исполнения рабочих режимов системы реализуются путем программного управления измерительными и коммутационными модулями.

В программе проверки точки проверяемых цепей могут быть:

- Горячая точка, на которую подается воздействие в виде стабильных значений тока или напряжения;
- Холодная точка, на которую подаётся нулевой потенциал относительно горячей точки;
- Нетестируемая точка, которая может быть дополнительно описана с условием, что электрическое воздействие на неё никак не влияет на результаты проверок.

В программе проверки указываются лишь те точки и цепи, которые подлежат проверке.

Примечание: для эквипотенциальных команд проверки «холодные» точки не описаны в программе проверки, но они присутствуют неявно и участвуют в проверке (см. СПО «СОТА» Руководство оператора ЛДПА.410179.002).

При подаче на проверяемые цепи выходного напряжения во всех режимах осуществляется автоматический контроль за превышением заданного значения напряжения. В случае превышения заданного значения производится отключение выходного напряжения.

##### 4.4.2 Проверка целостности цепи

Проверка целостности (проверка отсутствия обрыва) цепи производится путем последовательного сравнения с заданным пределом значения сопротивления отдельных участков цепи и вывода результата сравнения на дисплей с регистрацией в Протоколе испытаний.

Результат проверки признается положительным, если сопротивление всех участков цепи не превышает норму, и отрицательным, если хотя бы одно из значений превышает норму.

Проверка целостности и измерение сопротивления по 4-проводной схеме вносит особенности в описание в программе, таблице эквивалентности, а также монтаже оснастки для подключения ОК (см. пункт 2.2.7 настоящего руководства, а также см. СПО «СОТА» Руководство оператора ЛДПА.410179.002).

##### 4.4.3 Проверка на отсутствие короткого замыкания (КЗ)

Проверка на отсутствие КЗ производится путем последовательного сравнения с значением сопротивления данной точки или данной цепи с другой точкой системы с

Инов. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата



точками младшего адреса либо со всеми точками системы в зависимости от команды проверки.

Результат проверки признается положительным, если сопротивление всех участков цепи не ниже нормирующего значения, и отрицательным, если хотя бы одно из значений ниже нормирующего значения.

#### 4.4.4 Проверка сопротивления изоляции цепи

Проверка сопротивления изоляции цепи или группы цепей производится путем сравнения измеренного значения сопротивления изоляции относительно другой цепи или группы цепей с заданным значением сопротивления.

Результат проверки признается положительным, если сопротивление всех участков цепи не превышает заданное значение, и отрицательным, если хотя бы одно из значений превышает заданное значение.

#### 4.4.5 Проверка электрической прочности изоляции цепи

Проверка электрической прочности изоляции цепи относительно другой цепи или группы цепей производится при заданном значении выходного напряжения, которое подается на «горячие» точки в течение заданного времени (времени нарастания и приложения выходного напряжения к проверяемой цепи).

Подача напряжения и проведение испытания осуществляется в два этапа:

- этап нарастания значения напряжения;
- этап выдержки значения напряжения

Проверка электрической прочности изоляции цепи производится путем измерения тока утечки через изоляцию.

Результат проверки признается положительным, если измеренное значение не превышает установленного для тока утечки.

#### 4.4.6 Измерение электрической ёмкости между парой точек

Измерение значения электрической ёмкости точки производится путем нескольких итераций подачи на проверяемую точку относительно другой точки стабилизированного значения тока, возрастающего по значению с каждой следующей итерацией, и измерения времени заряда измеряемой электрической ёмкости до определенного значения напряжения.

Примечание: Измерение значения ёмкости экранирования по принципу аналогично измерению значения электрической ёмкости.

Инд. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	<b>ЛДПА.411713.000 РЭ</b>	Лист 17

## 5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1 Интерфейсный модуль ЛДПА.687284.001 служит для управления другими модулями системы, связи с ПЭВМ и внешними устройствами.

5.2 Низковольтный модуль ЛДПА.418111.001 выполняет следующие основные функции:

- измерение значения сопротивления постоянному току;
- измерение значения электрической ёмкости;
- измерение значения падения напряжения на р-п переходе;
- подача напряжения постоянного тока до 20 В и до 2 А.

5.3 Коммутационный модуль обеспечивает переключение и соединение измерительных каналов системы с переходной панелью (ПП) или непосредственно с проверяемыми цепями ОК.

5.4 Переходная панель (ПП) служит для подключения проверяемых цепей ОК к каналам системы. Соответствие каналов системы контактам соединителей ПП приведено на Схеме принципиальной ПП.

5.5 Результаты испытаний (измерений, проверок) сообщаются пользователю в виде отображаемой на экране (мониторе) ПЭВМ информации, либо сохраняются в виде протокола испытаний на жестком диске ПЭВМ. При необходимости результаты испытаний можно распечатать на принтере.

5.6 Устройство и работа внешних по отношению к системе приборов изложена в поставляемой с ними документации в печатном или электронном виде.

Инд. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

## 6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

6.1 Принадлежности, входящие в ЗИП №1 (расширенная комплектация ЗИПа) системы приведены в Таблице 6.1:

Таблица 6.1- Состав ЗИП №1

№ п/п	Децимальный номер	Наименование	Кол-во, шт.
1	ЛДПА.418111.001	Низковольтный измерительный модуль	1
2	ЛДПА.418111.002	Высоковольтный модуль постоянного напряжения	1
3	ЛДПА.687284.001	Интерфейсный модуль	1
4	ЛДПА.687284.002	Кросс-плата 18 слотов	1
5	ЛДПА.671111.001	Трансформатор 30В/1500В	1
6	ЛДПА.418111.003	Источник питания	1
7	ЛДПА.671111.002	Силовой трансформатор 230 В/1750 В	1
8	б/н	Коробка с предохранителями 5x20 мм (10 шт.)	1

Примечание: Допускается использование других средств измерений, оборудования, принадлежностей и кабелей, обеспечивающих необходимые функции и параметры испытаний, а также погрешности измерений.

Переходной кабель на 64 (ЛДПА.685611.039) или 128 (ЛДПА.685611.038) каналов и блок поверочный БП-12М используются при поверке системы (поставляется опционально).

Инд. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	<b>ЛДПА.411713.000 РЭ</b>	Лист
						19

## 7 МАРКИРОВКА

7.1 Маркировка системы и ее составных частей выполнена в виде:

- шильдиков на стойке – на верхней лицевой части и на нижней задней части стойки;
- шильдиков на крейтах – в правом нижнем углу левой боковой стенки крейта и на верхней лицевой части крейта;
- этикеток на кабелях;
- гравировок на лицевых панелях и в виде этикеток на боковой стенке модулей.

7.2 Расположение шильдиков может быть изменено в конкретной системе.

7.3 Внешний вид систем, с указанием места нанесения знака утверждения типа, приведен на рисунках ниже.



Рисунок 1 - Внешний модуль А




Рисунок 2 - Внешний модуль В

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

Место  
пломбирования

Место нанесения  
знака поверки



Рисунок 3 - Внешний модуль С

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ЛДПА.411713.000 РЭ

## 8 УПАКОВКА

### 8.1 Консервация

8.1.1 Консервация системы должна производиться в специально оборудованном помещении при температуре воздуха не ниже +15°C и не выше +35°C и при относительной влажности не более 70 %.

8.1.2 Система, поступившая на консервацию, должна быть сухой, очищенной от жировых и других загрязнений и пыли.

8.1.3 Подготовьте мешочки с предварительно высушенным (при температуре +150 ÷ +200°C не менее 4 часов) линасилом ИФХАН-100 ТУ-02-7-194-85 или аналогичным по свойствам материалом.

8.1.4 Подготовьте к упаковке кабели, для чего сверните их в скрутки и свяжите шпагатом, а соединители оберните оберточной бумагой и закрепите обертки шпагатом.

8.1.5 Подвяжите мешочки с линасилом к стойке в нижней части, расположите их равномерно по объему.

8.1.6 Винты и набор крепежных деталей снятых составных частей установите на свои штатные места.

8.1.7 Уложите в полиэтиленовые мешки составные части ЗИП №1, предварительно обернув их оберточной бумагой. Мешки заварите.

8.1.8 Уложите кабели, составные части ЗИП №1 и переходную панель, если таковая имеется, в коробки - согласно наклеенным на коробки этикеткам.

8.1.9 Проверьте правильность укладки и упаковки.

### 8.2 Расконсервация

8.2.1 Вскройте упаковку. При вскрытии полиэтиленовых мешков и пакетов отрежьте минимально необходимую для вскрытия полосу со швом, обеспечив возможность повторного использования упаковки.

8.2.2 Разверните и удалите обертку с составных частей системы. Снимите с распакованных составных частей мешочки с линасилом.

8.2.3 Освободите переходную панель от элементов, обеспечивающих жёсткость при транспортировании.

8.2.4 Проверьте извлеченные из упаковки составные части на соответствие спецификации договора (контракта) или формуляру системы.

8.2.5 Обеспечьте сохранность деталей и составных частей упаковки на случай повторной консервации.

Инт. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата







(заземления силовых установок, станков и других потребителей с большими токами потребления) и должны использоваться только для заземления средств измерений.

10.2.8 Для обеспечения погрешностей измерений и формирования электрических величин не выше предельных значений, установленных в документах на каждую систему и её составные части, должны выполняться следующее условие: место размещения системы и ее составных частей по степени интенсивности электромагнитных помех должно соответствовать классу не более третьего по ГОСТ Р 51317.2.5-2000.

**ВНИМАНИЕ!**

В РОЗЕТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮБОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ, КОНТАКТЫ, ИМЕЮЩИЕ МАРКИРОВКУ «ЗАЗЕМЛЕНИЕ», ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЕДИНЯТЬ С «НУЛЕВОЙ» (НЕЙТРАЛЬНОЙ) ЛИНИЕЙ СЕТИ ПИТАНИЯ.

КОНТАКТЫ, ИМЕЮЩИЕ МАРКИРОВКУ «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ С ШИНОЙ/КОНТУРОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

10.2.9 Для установки ПЭВМ необходим стол не менее 0,7 м<sup>2</sup>.

10.2.10 Для установки каждой системы необходима площадь не менее указанной в Руководстве по эксплуатации на поставляемую систему.

10.3 Порядок установки

10.3.1 Произведите расконсервацию системы в соответствии с Разделом 8.

10.3.2 Проверьте комплектность системы на соответствие спецификации договора (контракта) на поставку или формуляру.

10.3.3 Подготовьте кабели, входящие в состав системы, вынув их из коробок и пакетов и освободив соединители кабелей от упаковочной бумаги.

10.3.4 Крейты поставляются с предустановленными в них модулями. Изменение конфигурации допускается, если не противоречит руководству по эксплуатации на конкретную систему.

10.3.5 Провод заземления соединить с шиной (контуром) защитного заземления.

10.3.6 ПЭВМ и внешние устройства соединяются с шиной (контуром) промышленного заземления проводником заземления, расположенным в кабелях питания.

10.3.7 Проверьте, что заземляющий контакт каждой из розеток, используемых для подключения составных частей системы к сети питания, надежно соединен с шиной (контуром) промышленного заземления.

Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	<b>ЛДПА.411713.000 РЭ</b>	Лист
						25

**ВНИМАНИЕ!**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЕДИНЯТЬ КОРПУСНЫЕ КЛЕММЫ И КЛЕММЫ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ С «НУЛЕВОЙ» (НЕЙТРАЛЬНОЙ) ЛИНИЕЙ СЕТИ ПИТАНИЯ.

Примечание – Стол для установки составных частей системы, а также рабочее место оператора (стол, кресло) обеспечивается потребителем (пользователем), если данные позиции не указаны в договоре (контракте) на поставку.

Инов. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инов. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

## 11 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

11.1 Перед началом работы с системой изучите документы, перечисленные в ведомости ВЭ.

11.2 Установите все кнопки и переключатели включения питания всех устройств в отключенное положение.

11.3 Подготовьте к работе управляющую ПЭВМ и внешние устройства и приборы согласно ЭД на них.

11.4 Включите систему, руководствуясь указаниями Приложения А.

### **ВНИМАНИЕ!**

МЕЖДУ МОМЕНТОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ И МОМЕНТОМ ОЧЕРЕДНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ МЕЖДУ МОМЕНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ И МОМЕНТОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫДЕРЖАНА ПАУЗА НЕ МЕНЕЕ 10 СЕКУНД.

11.5 Если ПО системы ранее не было установлено, установите его с поставляемого в составе системы носителя (компакт-диска или флеш-карты).

Порядок установки программ приведен в документе Программное обеспечение "СОТА" Руководство оператора.

11.6 Выдержите систему во включенном состоянии не менее 10 мин.

11.7 Если система запускается в работу впервые или после хранения, продолжавшегося более года, выполните проверку работоспособности системы.

Проверку работоспособности выполнять в следующем порядке:

- 1) Включить питание системы (если оно не было ранее включено), руководствуясь указаниями Приложения А. Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках при включении ПЭВМ и загрузке операционной системы;
- 2) Выждать 10 минут;
- 3) Запустить на исполнение программу самопроверки модулей (см. СПО "СОТА" Руководство оператора ЛДПА.410179.002);
- 4) После останова программы выйти из неё и выключить систему.

Система работоспособна, если отсутствуют сообщения о неисправностях и имеется сообщение об успешном завершении проверки.

11.8 Если система запускается в работу впервые или после длительного хранения, продолжавшегося больше года, выполните проверку системы в соответствии с Разделом 13.

11.9 При положительном результате проверки система готова к работе.

При наличии сообщений о неисправности восстановите работоспособность системы, руководствуясь указаниями Раздела 14 настоящего РЭ (замените предположительно неисправные модули на модули из состава ЗИП №1 или закупленные дополнительно в рамках договора (контракта) на поставку системы), и повторите проверку.

Ив. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Ив. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата



## 12 ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 12.1 Состав обслуживающего персонала

12.1.1 Для эксплуатации системы необходим один специалист, имеющий квалификацию инженера, обладающий навыками работы на ПЭВМ и исполнения прикладных программ, написанных на языках программирования высокого уровня.

### 12.2 Порядок работы

12.2.1 При работе с системой необходимо руководствоваться документом из комплекта поставки (см. СПО "СОТА" Руководство оператора ЛДПА.410179.002);

12.2.2 Если в системе используются внешние приборы, не входящие в ее состав, необходимо руководствоваться документами на эти приборы.

12.2.3 Перед выполнением проверки ОК необходимо подготовить три файла описания:

- 1) Файл проекта проверки ОК;
- 2) Файл программы проверки ОК;
- 3) Файл таблицы эквивалентности с соответствием каналов системы контактам цепей ОК.

В соответствии с иерархией файловой структуры файл проекта предшествует файлу программы проверки, а файл программы проверки предшествует файлу таблицы эквивалентности.

Формат информации, содержащейся в файлах, приведен в документе (см. СПО "СОТА" Руководство оператора ЛДПА.410179.002).

12.2.4 Соответствие каналов системы контактам соединителей ПП приведено на схеме принципиальной ПП.

12.2.5 Файл таблицы эквивалентности содержит список проверяемых контактов, которые связаны цепями ОК. Контакты ОК описываются в терминах позиционных обозначений, принятых в конструкторских документах (наименование соединителя, номер контакта этого соединителя).

Примечание - Контакты ОК могут быть не связаны цепями с другими контактами ОК, но также подлежать проверке.

12.2.6 Режимы работы системы выбираются пользователем использованием функционала СПО "СОТА". К файлу проекта может быть подключен файл конфигурации выполнения, дающий дополнительные настройки по выполнению программы проверки, отображению, сохранению и печати результатов проверки (см. СПО "СОТА" Руководство оператора ЛДПА.410179.002).

Ив. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					29