

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Курский ЦСМ»)**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ

ФБУ «Курский ЦСМ»



В.В. Ермаков

2016 г.

**Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Приосколье»**

Измерительные каналы

Методика поверки

Курск

2016 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	4
4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	5
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	5
7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	5
9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	9
10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	12
Приложение А	13
Приложение Б.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее – ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Приосколье» (далее – АИИС КУЭ), предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами ЗАО «Приосколье», сбора, хранения, отображения, обработки и передачи полученной информации.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.

Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ – раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИС КУЭ с соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 — Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1. Подготовка к поверке	7	Да	Да
2. Внешний осмотр	8.1	Да	Да
3. Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	8.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	8.3	Да	Да
5. Проверка функционирования центрального компьютера АИИС КУЭ	8.4	Да	Да

Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
6. Проверка функционирования вспомогательных устройств	8.5	Да	Да
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока	8.6	Да	Да
8. Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ	8.7	Да	Да
9. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	8.8	Да	Да
10. Проверка метрологических характеристик измерительных каналов АИИС КУЭ	8.9	Да	Да
11. Подтверждение соответствия программного обеспечения	9	Да	Да
12. Оформление результатов поверки	10	Да	Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 — Средства измерений и вспомогательные устройства

№ п/п	Наименование
1	Термометр, диапазон измерений от минус 40 до +50 °С, пределы допускаемой погрешности ± 1 °С
2	Вольтамперфазометр, диапазон измерения (0-10) А
3	Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации»
4	Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы
5	Приемник сигналов точного времени (например, радиочасы МИР РЧ-01)

Примечание - Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.7.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Для проведения поверки представляют следующую документацию:

- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке АИИС КУЭ (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке).

7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуатации применяемого оборудования;
- средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в НТД на средства поверки;
- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измерительных компонентов, наличие поверительных пломб и клейм.

8.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической энергии, УСВ. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительных компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии

8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам, приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

8.4 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

8.4.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергетики.

8.4.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральном сервере АИИС КУЭ.

8.4.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильно пароля программа не разрешает продолжать работу.

8.4.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».

8.4.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера.

8.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

8.5.1 Проверка функционирования модемов.

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного обеспечения.

8.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.

Подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО, используя кабель RS-232. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному адаптеру.

8.6 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока

Измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи ТТ, которая должна находиться в диапазоне (0,25-1,0) $S_{ном}$.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Примечания

1 Допускается измерения мощности нагрузки на вторичных цепях ТТ не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измерительный канал в течение истекающего межповерочного интервала АИИС КУЭ. Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТТ.

2 Допускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.

8.7 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.

8.7.1 Проверка устройства синхронизации времени УСВ-3.

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов сервера, получающего сигналы точного времени от УСВ-3. Расхождение показаний радиочасов с часами сервера не должно превышать значения, указанного в описании типа системы. Для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

8.7.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счетчик - сервер в момент, предшествующий корректировке, не должно превышать предела допускаемого расхождения, указанного в описании типа АИИС КУЭ.

8.8 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть включены.

8.8.1 На центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента АИИС КУЭ.

8.8.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера АИИС КУЭ и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами АИИС КУЭ. Проверяют сохранность измерительной информации в памяти сервера на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

8.8.3 Распечатывают на центральном компьютере (сервере) профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие дню проверки. Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального сервера не должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.

8.8.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.10.3 сличать показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

8.9 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов АИИС КУЭ.

8.9.1 Расчетными методами проверяют правильность значений характеристик погрешности измерительных каналов АИИС КУЭ, указанных в проекте описания типа АИИС КУЭ для государственного реестра средств измерений.

8.9.2 Границы интервала основной погрешности измерительного канала (ИК) электроэнергии рассчитывают для вероятности $P=0,95$ для нормальных условий.

8.9.3 Границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электроэнергии вычисляют по формуле (1):

$$\delta_{ИКОА} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{\theta А}^2 + \delta_{ос}^2} \quad (1)$$

где $\delta_{ИКОА}$ – границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

$\delta_{ТТ}$ – предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора тока (ТТ) в %;

$\delta_{\theta А}$ – границы интервала относительной погрешности измерения активной электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в %;

$\delta_{ос}$ – предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика электроэнергии в %.

Границы интервала суммарной абсолютной угловой погрешности θ в минутах и границы интервала относительной погрешности $\delta_{\theta А}$ в % определяются по формулам:

$$\theta = \sqrt{\theta_I^2} \quad (2)$$

$$\delta_{\theta А} = 0,029 \cdot \theta \cdot \operatorname{tg} \varphi \quad (3)$$

где θ_I – предел допускаемых угловых погрешностей ТТ в минутах, соответственно;

φ – угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в градусах.

8.9.4 Границы интервала погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации рассчитывают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, указанные в МИ 2999, либо предусмотренные технической документацией на систему.

8.9.5 Границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

$$\delta_{ИКрА} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{ТН}^2 + \delta_{\theta А}^2 + \delta_{Л}^2 + \delta_{ос}^2 + \sum_{i=1}^m \delta_{дон_i}^2} \quad (4)$$

где $\delta_{ИКрА}$ – границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

$\delta_{ТТ}, \delta_{ТН}, \delta_{\theta А}, \delta_{Л}, \delta_{ос}$ – те же величины, что и в формуле 1;

$\delta_{дон_i}$ – предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счетчика электроэнергии в рабочих условиях от i – ой влияющей величины;

m – общее число влияющих величин.

8.9.6 Границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии вычисляют по формуле (5):

$$\delta_{ИКОР} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{\theta P}^2 + \delta_{OC}^2} \quad (5)$$

где $\delta_{ИКОР}$ – границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

$\delta_{\theta P}$ – границы интервала относительной погрешности измерения реактивной электроэнергии, обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в %;

$$\delta_{\theta P} = 0,029 \cdot \theta \cdot \text{ctg}\theta \quad (6)$$

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

8.9.7 Границы интервала относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (7)

$$\delta_{ИКР} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{\theta P}^2 + \delta_{OC}^2 + \sum_{i=1}^m \delta_{дон_i}^2} \quad (7)$$

где все величины те же, что в формулах (1), (3), (4) и (6).

П р и м е ч а н и е - Формулы (1), (4), (5) и (7) даны для случая, когда отклонение внешних влияющих величин от нормальных значений вызывает дополнительные погрешности только у счетчика электроэнергии, а составляющими погрешности измерения электроэнергии, обусловленными погрешностью задания интервала времени интегрирования электрической мощности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4.199, погрешностью обработки данных, можно пренебречь.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

9.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-2014 «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения» и ГОСТ Р 8.654-2015 «ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения».

9.2.1 Проверка документации в части программного обеспечения.

На испытания представляется документация на программное обеспечение: Руководство пользователя. Представленная техническая документация должна соответствовать ГОСТ Р 8.654-2015 «ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения».

9.2.2 Проверка идентификации программного обеспечения АИИС КУЭ

Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения соответствует заявленным (наименование ПО и его версия определяются после загрузки ПО в разделе «справка»).

Результат испытаний считать положительным, если Идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения соответствует заявленному.

9.2.3 Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения

На выделенных модулях ПО проверить Цифровые идентификаторы (например, с помощью программы Unreal Commander или FSUMM). Алгоритм вычисления цифрового идентификатора - MD5. Контрольные суммы исполняемого кода предоставляются Заказчиком на каждый выделяемый модуль ПО.

Проверка Цифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК (сервере), где установлено ПО «АльфаЦЕНТР AC_SE». Запустить менеджер файлов, позво-

ляющий производить хэширование файлов или специализированное ПО, предоставляемое разработчиком. В менеджере файлов, необходимо открыть каталог и выделить файлы, указанные в проекте описания типа на АИИС КУЭ. Далее запустив соответствующую программу просчитать хэш. Получившиеся файлы в количестве, соответствующем выделенным файлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для которого проводилось хэширование.

Сведения об идентификационных данных (признаках) ПО СИ и методах его идентификации вносят в протокол испытаний в виде, представленном в таблице 3.

Таблица 3 – Форма для внесения сведений об идентификационных данных ПО

Идентификационные признаки	Значение
Идентификационное наименование ПО	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	
Цифровой идентификатор ПО	
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице А.1 нормированы с учетом ПО.

9.2.4 Проверка уровня защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

9.2.4.1 Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изменений (уровни низкий, средний, высокий) проводят на основании результатов исследований ПО СИ, выполненных по п.п. 9.2.2-9.2.3, при этом учитывают необходимость применения специальных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений (см. таблицу 4).

Таблица 4 - Уровни защиты ПО СИ

Уровень защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изменений	Описание
низкий	Не требуется специальных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений.
средний	Метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные недостаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений.
высокий	Метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений.

9.2.4.2 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от случайных или непреднамеренных изменений.

- на основе анализа документации определяется наличие (отсутствие) средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от изменения или удаления в случае возникновения непредсказуемых физических воздействий (например, наличие энергонезависимой памяти для хранения измеренных данных);

- на основе функциональных проверок, имитирующих непредсказуемые физические воздействия, убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от изменения или удаления в случае возникновения непредсказуемых физических воздействий;

- на основе анализа документации и проведения функциональных проверок, имитирующих различного рода ошибки или иные изменения случайного или непреднамеренного характера, проверяется их обнаружение и фиксация в журнале (ах) событий.

9.2.4.3 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений.

- проверка наличия специальных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений;

- проверка фиксации в журнале событий действий, связанных с обновлением (загрузкой) метрологически значимой части ПО СИ, изменением или удалением измеренных данных в памяти СИ, изменением параметров ПО СИ, участвующих в вычислениях и влияющих на результат измерений;

- проведение функциональных проверок, имитирующих наступление событий, подлежащих обнаружению и фиксации в журнале событий ПО СИ;

- проверка невозможности искажения либо несанкционированного удаления данных журнала событий без нарушения защиты иных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих различные права доступа к функциям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным данным;

- проверка наличия в конструкции СИ обеспечения защиты запоминающего устройства от несанкционированной замены.

9.2.4.4 Сведения о защите метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от случайных или непреднамеренных изменений, о защите метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений, и об уровне защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изменений вносят в протокол испытаний.

На ИВК распечатывают данные по любому измерительному каналу за предыдущие сутки, выключают ИВК. Через 5 мин включают ИВК, распечатывают данные по этому же каналу за предыдущие сутки и сравнивают с ранее распечатанными данными, при этом данные должны

быть идентичны.

На ИВК производят попытку удаления любого файла, вносимого в таблицу 3, при этом на экран монитора ИВК должно выдаваться сообщение о невозможности удаления файла.

9.2.4.5 Проверка уровня защиты ПО АИИС КУЭ от преднамеренных изменений:

- на ИВК производят попытку введения заведомо неверного пароля, при этом на экран ИВК должно выдаваться сообщение о невозможности доступа к программе;
- на ИВК производят копирование программ, вносимых в таблицу 3. С помощью редактора искажают содержимое 2-4 байта скопированных файлов, рассчитывают новое значение контрольных сумм измененных файлов, которое должно отличаться от внесенных в таблицу 3;
- на ИВК производят попытку замены файла на модифицированный, при этом на экран ИВК должно выдаваться сообщение о невозможности замены файла.

Результат проверки считается положительным, если выполняются требования настоящего пункта.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 8 выписывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

10.2 При отрицательных результатах поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с указанием причин.

Разработал:
Инженер по метрологии
ФБУ «Курский ЦСМ»



Ю.В. Кашеев

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 — Состав 1-го уровня ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики

Но- мер ИК	Наименова- ние точки измерений	Измерительные компоненты			Вид элек- тро- энер- гии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ, (уст. фазы)	ТН (уст. фазы)	Счетчик электрической энергии		Основ- ная по- греш- ность, ± δ%	Погреш- ность в рабочих условиях, ± δ%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КТП-10/0,4 кВ № 1-01 ПС Влади- мировка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 800/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная	1,0	2,5
					реак- тивная	2,1	4,3
2	КТП-10/0,4 кВ № 1-01 ПС Влади- мировка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 800/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная	1,0	2,5
					реак- тивная	2,1	4,3
3	КТП-10/0,4 кВ № 1-02 ПС Влади- мировка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная	1,0	2,5
					реак- тивная	2,1	4,3
4	КТП-10/0,4 кВ № 1-02 ПС Влади- мировка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная	1,0	2,5
					реак- тивная	2,1	4,3
5	КТП-10/0,4 кВ № 1-03 ПС Влади- мировка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная	1,0	2,5
					реак- тивная	2,1	4,3
6	КТП-10/0,4 кВ № 1-03 ПС Влади- мировка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная	1,0	2,5
					реак- тивная	2,1	4,3
7	КТП-10/0,4 кВ № 12-01 ПС Влади- мировка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная	1,0	2,5
					реак- тивная	2,1	4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
8	КТП-187 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
9	КТП-187 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
10	КТП-201 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
11	КТП-201 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
12	КТП-198 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
13	КТП-198 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
14	КТП-189 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 150/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
15	КТП-189 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 150/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
16	КТП-191 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
17	КТП-191 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
18	КТП-192 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
19	КТП-192 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
20	КТП-193 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
21	КТП-193 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
22	КТП-194 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
23	КТП-194 10/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
24	ПС "Рожде- ственная" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ASK105.6N Кл.т. 0,5 4000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
25	ПС "Рожде- ственная" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ASK105.6N Кл.т. 0,5 4000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
26	ПС "Юби- лейная" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ASK101.4 Кл.т. 0,5 2500/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
27	ПС "Юби- лейная" 35/0,4 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ASK101.4 Кл.т. 0,5 2500/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
28	КТП-10/0,4 кВ № 502 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
29	КТП-10/0,4 кВ № 502 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
30	КТП-10/0,4 кВ № 601 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
31	КТП-10/0,4 кВ № 501 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
32	КТП-10/0,4 кВ № 501 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
33	КТП-10/0,4 кВ № 425 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
34	КТП-10/0,4 кВ № 425 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
35	КТП-10/0,4 кВ № 424 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
36	КТП-10/0,4 кВ № 426 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
37	КТП-10/0,4 кВ № 426 ПС Прин- цевка, РУ- 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
38	КТП-10/0,4 кВ № 202, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
39	КТП-10/0,4 кВ № 202, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
40	КТП-10/0,4 кВ № 203, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
41	ЗТП-10/0,4 кВ № 1803, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
42	ЗТП-10/0,4 кВ № 1803, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
43	КТП-10/0,4 кВ № 204, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
44	КТП-10/0,4 кВ № 204, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
45	КТП-10/0,4 кВ № 205, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
46	КТП-10/0,4 кВ № 205, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
47	КТП-10/0,4 кВ № 101, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
48	КТП-10/0,4 кВ № 101, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
49	КТП-10/0,4 кВ № 102, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
50	КТП-10/0,4 кВ № 103/100 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
51	КТП-10/0,4 кВ № 103/100 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
52	КТП-10/0,4 кВ № 104/400 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 800/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
53	КТП-10/0,4 кВ № 104/400 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 800/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
54	КТП-10/0,4 кВ № 105/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
55	КТП-10/0,4 кВ № 105/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
56	КТП-10/0,4 кВ № 701, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
57	КТП-10/0,4 кВ № 701, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
58	КТП-10/0,4 кВ № 702, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
59	КТП-10/0,4 кВ № 703, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
60	КТП-10/0,4 кВ № 703, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
61	КТП-10/0,4 кВ № 418, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
62	КТП-10/0,4 кВ № 418, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
63	ЗТП-10/0,4 кВ № 419, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
64	КТП-10/0,4 кВ № 409, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
65	КТП-10/0,4 кВ № 409, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
66	БКТП-10/0,4 кВ № 1104, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
67	БКТП-10/0,4 кВ № 1104, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
68	ЗТП-10/0,4 кВ № 1801, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
69	КТП-10/0,4 кВ № 1802, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
70	БКТП-10/0,4 кВ № 1105, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
71	БКТП-10/0,4 кВ № 1105, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
72	КТП-10/0,4 кВ № 1304, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
73	КТП-10/0,4 кВ № 1304, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
74	КТП-10/0,4 кВ № 1306, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
75	БКТП-10/0,4 кВ № 1307, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
76	БКТП-10/0,4 кВ № 1307, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
77	КТП-10/0,4 кВ № 103/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
78	КТП-10/0,4 кВ № 103/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
79	КТП-10/0,4 кВ № 104/160 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
80	БКТП-10/0,4 кВ № 105/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
81	БКТП-10/0,4 кВ № 105/630 кВА, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
82	КТП-10/0,4 кВ № 1402, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1Т	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 100/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
83	КТПНУ № 4-8-02 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 5	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
84	КТПНУ № 4-8-02 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 8	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
85	КТПНУ № 4-8-03 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч № 4	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
86	КТПНУ № 4-8-03 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 9	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
87	КТП № 4-8-05 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 4	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
88	КТП № 4-8-05 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 10	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
89	КТП № 4-04 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, яч. № 4	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
90	КТПНУ № 3-6-02 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 4	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
91	КТПНУ № 3-6-02 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 10	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
92	КТПНУ № 3-6-03 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 4	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
93	КТПНУ № 3-6-03 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 10	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
94	БКТП № 3-04 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод 1Т	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 300/5	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
95	КТП № 3-06 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, яч. № 6	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
96	КТП № 3-6-05 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 4	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
97	КТП № 3-6-05 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 10	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
98	КТП ТАС № 5-8-05 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 5	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
99	КТП ТАС № 5-8-05 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 14	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
100	КТП ТАС № 5-8-07 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 5	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
101	КТП ТАС № 5-8-07 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
102	КТП № 8-06 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод 1Т	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
103	ЗТП № 5-9-01 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 2	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
104	ЗТП № 5-9-01 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 9	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
105	БКТП № 5-9-02 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 3	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
106	БКТП № 5-9-02 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 10	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
107	КТП № 5-9-03 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 4	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
108	КТП № 5-9-03 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. № 10	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
109	КТП № 5-04 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод 1Т	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
110	КТП № 8-04 ПС Глинное 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, с.ш. 0,4 кВ, ввод 1Т	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 300/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
111	ЗТП-4-19-01 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
112	ЗТП-4-19-01 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
113	ЗТП-4-19-02 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1140-05-RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
114	ЗТП-4-19-02 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
115	ЗТП-3-18-01 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
116	ЗТП-3-18-01 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
117	ЗТП-3-18-02 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
118	ЗТП-3-18-02 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
119	КТП-3-18-03 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
120	КТП-3-18-03 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
121	КТП ТАС 5- 15-03 10/0,4 кВ ПС Пти- цефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
122	КТП ТАС 5- 15-03 10/0,4 кВ ПС Пти- цефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
123	ЗТП 5-15-04 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
124	ЗТП 5-15-04 10/0,4 кВ ПС Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
125	БКТП 5-15- 05 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
126	БКТП 5-15- 05 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
127	КТП 15-02 10/0,4 кВ ПС Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 200/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
128	КТП 15-06 10/0,4 кВ ПС Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
129	КТП 11-04 10/0,4 кВ ПС Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 100/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
130	КТП 11-08 10/0,4 кВ ПС Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 50/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
131	ЗТП 4-11-06 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
132	ЗТП 4-11-06 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
133	ЗТП 11-21- 02 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
134	ЗТП 11-21- 02 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
135	ЗТП 11-21- 05 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
136	ЗТП 11-21- 05 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
137	ЗТП 11-21- 01 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
138	ЗТП 11-21- 01 10/0,4 кВ ПС Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
139	КТП ТВК/К 1-11-09 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
140	КТП ТВК/К 1-11-09 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
141	ЗТП 3-4-02 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
142	ЗТП 3-4-02 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
143	КТП 4-01 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 50/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
144	ЗТП 4-11-07 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
145	ЗТП 4-11-07 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
146	ЗТП 1-2-07 10/0,4 кВ РП Птицефаб- рика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
147	ЗТП 1-2-07 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
148	ЗТП 1-2-04 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
149	ЗТП 1-2-04 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
150	ЗТП 1-2-06 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
151	ЗТП 1-2-06 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
152	ЗТП 1-2-05 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
153	ЗТП 1-2-05 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 УЗ Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
154	ЗТП 8-16-01 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
155	ЗТП 8-16-01 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
156	ЗТП 8-16-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
157	ЗТП 8-16-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
158	КТП ТВ/ВК 8-16-03 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
159	КТП ТВ/ВК 8-16-03 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
160	КТП ТВ/ВК 8-16-04 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
161	КТП ТВ/ВК 8-16-04 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
162	ЗТП 7-17-01 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
163	ЗТП 7-17-01 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
164	ЗТП 7-17-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
165	ЗТП 7-17-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
166	ЗТП 7-17-03 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
167	ЗТП 7-17-03 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
168	ЗТП 7-17-04 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
169	ЗТП 7-17-04 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
170	ЗТП 15-18- 01 10/0,4 кВ РП Птице- фабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
171	ЗТП 15-18-01 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
172	ЗТП 15-18-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
173	ЗТП 15-18-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
174	ЗТП 5-6-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
175	ЗТП 5-6-02 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
176	ЗТП 5-6-03 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
177	ЗТП 5-6-03 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
178	КТП ТК/К 5-6-06 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
179	КТП ТК/К 5-6-06 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
180	КТП 5-01 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
181	ЗТП 5-04 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 600/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
182	КТП 5-07 10/0,4 кВ РП Птицефабрика, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 У3 Кл.т. 0,5S 400/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
183	КТПНУ 1-2-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
184	КТПНУ 1-2-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 1500/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
185	КТП ТК/К 1-2-02 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
186	КТП ТК/К 1-2-02 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-SW-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
187	КТПНУ К/К 1-2-03 10/0,4 кВ РП При- осколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
188	КТПНУ К/К 1-2-03 10/0,4 кВ РП При- осколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
189	КТПНУ К/К 1-2-04 10/0,4 кВ РП При- осколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
190	КТПНУ К/К 1-2-04 10/0,4 кВ РП При- осколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1140-05-RAL-SW-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
191	ЗТП 3-4-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
192	ЗТП 3-4-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
193	ЗТП 7-8-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
194	ЗТП 7-8-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М УЗ Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	А1141RAL-S-4Т Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8
195	ЗТП 11-12-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
196	ЗТП 11-12-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,7 2,9	3,2 5,1
197	ЗТП 5-6-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3
198	ЗТП 5-6-01 10/0,4 кВ РП Приосколье, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66М У3 Кл.т. 0,5S 2000/5 (А, В, С)	-	A1141RAL-S-4T Кл.т. 0,5S/1,0	актив- ная реак- тивная	1,0 2,1	2,5 4,3